

Список основных изменений версий ПО для контроллеров АГАВА 6432.30 ПМ

Версия ПО	Содержание изменений
Версия ПО 30.005 от 12.07.2017 г.	Введена задержка на появление сигнала «Готовность горелки» для конфигураций с автоматизированной горелкой; Исправлен протокол Modbus TCP; Исправлены ошибки: - чтение настроек с SD на USB; - неправильное переключение с одного профиля на другой в меню конфигурации. Системные усовершенствования.
Версия ПО 30.006 от 17.08.2017 г.	Добавлена поддержка вычислителя АГАВА ПВ Исправлены ошибки: - обработки сигнализаций по аналоговым датчикам давления пара и температуры воды до экономайзера; - проверки обмена с MBV при загрузке контроллера. Системные усовершенствования.
Версия ПО 30.007 от 30.08.2017 г.	Исправлена ошибка отображения защитных уставок для аналоговых датчиков разрежения, расхода воды и давления воздуха в рабочем режиме.
Версия ПО 30.010 от 11.04.2018 г.	Введено плавное изменение уставки мощности как на увеличение, так и на уменьшение в режиме Работа, при смене ее значения в меню рабочие уставки. Исправлена работа с USB-флешкой. Доработка электронного регистратора по работе с SD-картой. Введена верификация записи данных на SD-карту. Системные усовершенствования.
Версия ПО 30.016 от 28.11.2018 г.	Исправлена выдача данных по протоколу Modbus-TCP по интерфейсу Ethernet. Введено сохранение последних настроек из памяти контроллера на SD-карту в отдельный файл cfg_last.bin , при каждом сохранении конфигурации. Исправлена работа аналогового ПИД-регулятора при установке ограничений по давлению топлива. Исправлена работа ПИД-регулятора мощности при включенном режиме ограничения скорости в позиционном регулировании. Введена возможность защиты по аналоговым датчикам давления газа на регулирование для двух горелочных котлов с двумя МЭО. Системные усовершенствования.
Версия ПО 30.017 от 15.01.2019 г.	Доработка по регистратору: - введен контроль на наличие сигналов в конкретном проекте по файлу идентификаторов; - исправлен вывод графиков для исключения отображения ложных провалов сигналов. Добавлены ФНЧ по датчикам расхода пара и расхода питательной воды для 3-х импульсного регулятора уровня. Доработано сохранение данных на USB-флешку для исключения возможности перезапуска контроллера.

<p>Версия ПО 30.018 от 12.03.2019 г.</p>	<p>Исправлена синхронизация времени и даты в контроллере с внешних устройств (ПК, панелей оператора). Подправлена работа с USB-флешками для исключения перезапуска контроллера при сохранении данных. Введено принудительное закрытие МЭО по газу перед выходом в режим ГОТОВ К РОЗЖИГУ вне зависимости от положения тумблера Ручное / Автомат. Введена возможность обновления загрузчиков через меню обновления программного обеспечения в контроллере.</p>
<p>Версия ПО 30.020 от 05.04.2019 г.</p>	<p>Перенесено сохранение данных при выключении питания в другой тип памяти. (Указанное изменение предотвращает повреждение программы в памяти прибора при его отключении или кратковременном пропадании напряжения питания!!! Рекомендуется замена версий во всех приборах с версиями программ 30.018 и более ранних!!!) Введено сохранение в системный журнал времени выключения контроллера. Введено автосохранение резервной копии настроек на SD-карту при любом изменении конфигурации в файл cfg_last.bin для автоматического восстановления в случае повреждения настроек в памяти контроллера. Введена возможность регистрации поверки защит в протокол обмена ModBus.</p>