

**Модуль индикации
АГАВА МИ-60**

ПАСПОРТ

АГСФ.426469.002

Редакция 1.0

Екатеринбург

2021

1. Основные сведения об изделии и технические данные

Наименование изделия	Модуль индикации АГАВА МИ-60
Обозначение модели изделия	АГАВА МИ-60
Дата изготовления	
Изготовитель	ООО КБ «АГАВА», г. Екатеринбург
Заводской №	

2. Технические данные и условия эксплуатации

Наименование параметра	Значение
Температура окружающего воздуха, °С	-20...+60
Относительная влажность воздуха при температуре воздуха +35 °С, %	до 80
Атмосферное давление, кПа	86...107
Средняя наработка на отказ, не менее, час	15000
Назначенный срок службы, не менее, лет	10
Напряжение питания, В	24В
Потребляемая мощность не более, Вт	2
Габаритные размеры, мм	122,5 × 92,5 × 19
Масса ПК, не более, кг	0,15

3. Комплектность

3.1 Составные части и изменения в комплектности

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской номер
Агава МИ-60	Внешний пульт	1	
Агава МИ-60К	Кабель	1	-

3.2 Эксплуатационная документация

Обозначение	Наименование	Кол-во
АГАВА МИ-60ПС	Паспорт	1
АГАВА МИ-60РЭ	Руководство по эксплуатации	1

4. Ресурс, срок службы и хранения, гарантия изготовителя

4.1 Ресурс, срок службы и хранения

Средняя наработка изделия на отказ должна быть не менее 15000 часов в течение назначенного срока службы 10 лет, включая срок хранения 24 месяца со дня выпуска устройства.

4.2 Гарантия изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня продажи.

©1992–2021 гг. Конструкторское бюро «Агава»

АГАВА МИ-60

Все права защищены. Использование приведенных в настоящем документе материалов без официального разрешения КБ «Агава» запрещено.